

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 5»
ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА**

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Объездное шоссе, 3
тел. (34370) 66543, 66554, 66693; факс (34370) 66539, 66547
электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru;
телефон доверия (34370) 66694

г. Новоуральск,
шоссе Объездное, 3
(место составления акта)

« 05 » июля 2018 г.
(дата составления акта)
12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 86

По адресу/адресам: Свердловская область ГО ЗАТО Свободный, ул. Майского, д. 69
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от « 06 » июня 2018 года № 86
заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора Федерального
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС № 5
МЧС России»

была проведена плановая выездная **проверка в отношении:**
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта защиты – здания детского сада (категория высокого риска), расположенного по
адресу: 624790, Свердловская область ГО ЗАТО Свободный, ул. Майского, д. 69

Правообладатель (оперативное управление) объекта защиты - Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Алёнушка»

ОГРН 1026600785310, ИНН 6607007520

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) индивидуального предпринимателя)


Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12 дней /5 часов 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом федерального государственного пожарного надзора
Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление
ФПС № 5 МЧС России», 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. шоссе
Объездное, 3, тел.: (34370) 66543, 66554, 66537, 66693; факс: (34370) 66539, 66547,
электронный адрес: ogpn-sufps5@mail.ru, телефон доверия: (34370) 66694

Наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

1. Копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки от 06 июня 2018 года № 86 вручены заведующей МБДОУ «Детский сад № 17 «Алёнушка» Пудовкиной Наталье Анатольевне 07 июня 2018г.

2. Оригинал распоряжения от 20 июня 2018 года № 86 и служебное удостоверение Чуракова А.Ю. предъявлены заведующей МБДОУ «Детский сад № 17 «Алёнушка» Пудовкиной Н.А. 20.06.2018 г. в 11ч. 00 мин.

 (фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: _____ инспектор отделения организации и
 осуществления федерального государственного пожарного надзора ОФГПН,
 государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»
 по пожарному надзору Чураков Александр Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 17 «Алёнушка» Пудовкина Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено:

Последняя плановая выездная проверка в отношении объекта защиты – здания детского сада, расположенного по адресу ГО ЗАТО Свободный, ул. Майского, д. 69 проводилась в марте 2016 года. На момент настоящей плановой проверки действующих предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности нет.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Алёнушка» представляет собой 2 - х этажное здание 2 степени огнестойкости, по классу функциональной пожарной опасности относится к классу Ф1.1. Здание 1987 года постройки, площадь застройки 2205,1 м. кв., строительный объем здания 8463,86 м. куб., общая площадь здания детского сада 2205,1 м. кв., в том числе первого этажа 1077,8 м. кв., второго этажа 1095,6 м. кв. Наружные стены железобетонные панели толщиной 500 мм. Внутренние стены - кирпичные, толщиной 380 мм., перегородки и гипсовые. Перекрытия и покрытие из сборных железобетонных плит. Кровля здания совмещенная рулонная с внутренним водостоком. Лестницы сборные железобетонные. Покрытие полов выполнено линолеумом по бетонной стяжке.

На первом этаже размещены 4 группы младшего возраста, из каждой группы имеется эвакуационный выход непосредственно на улицу.

На втором этаже размещены 7 групп среднего и старшего возрастов, из каждой группы имеется эвакуационный выход непосредственно на улицу по наружным металлическим лестницам. Лестницы прошли эксплуатационные испытания и признаны пригодными к дальнейшей эксплуатации.

На момент проверки в детском саду находится 124 ребенка, также в детском саду работает 49 сотрудников. В здании детского сада расположены гардероб, игровые, музыкальные залы, кабинеты администрации детского сада, спальные помещения и кладовые.

Подвальные помещения и чердак отсутствуют. Пожарная нагрузка в здании представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь, игрушки, выполненные из горючих материалов. При проведении проверки установлено:



Помещения оборудованы достаточным количеством эвакуационных выходов. Размеры эвакуационных выходов соответствуют требованиям пожарной безопасности. Двери эвакуационных выходов оборудованы запорами, которые обеспечивают свободное открывание изнутри без ключа. Открытие дверей осуществляется по ходу эвакуации из помещений.

Отделка путей эвакуации выполнена материалами, которые соответствует требованиям пожарной безопасности.

Помещения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Алёнушка» оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации. Помещения оборудованы дымовыми пожарными извещателями, ручными пожарными извещателями, а также оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа. Обслуживание АПС и СОУЭ осуществляет персонал ООО «Спецмонтаж».

Здание детского сада оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Помещения обеспечены исправными средствами пожаротушения - огнетушителями ОУ-3, которые содержатся в исправном состоянии, техническое обслуживание осуществляет ЗАО «Роспожоборудование». Проверка технического состояния противопожарных дверей произведена ООО «Трейман». Одежда сцены (занавеси) обработаны огнезащитным составом «Асфор ТМ».

В ходе проверки установлено, что на объект защиты – здание детского сада, расположенного по адресу ГО ЗАТО Свободный, ул. Майского, д. 69 имеется отчет по определению расчетных величин пожарного риска (№24/17/2-РР от 19.12.2017 года на 475 листах). При проведении проверки проверено соответствие исходных данных, применяемых в расчете пожарного риска, фактическим данным, полученным в ходе его обследования. Исходные данные соответствуют фактическим данным объекта. Проверено ведение организационно – распорядительной документации, организация противопожарного режима на объекте защиты, осуществление обучения в области пожарной безопасности, проведение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума – нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

В рамках проведения плановой проверки с персоналом МБДОУ «Детский сад № 17 «Алёнушка» проведен инструктаж по пожарной безопасности и практическая тренировка по отработке плана эвакуации людей в случае возникновения пожара. По результатам составлены протокол проведения инструктажа по пожарной безопасности в образовательном учреждении и акт практической тренировки по эвакуации.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов (с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения):

не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),



органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Направление проверки отсутствует в связи с отсутствием информации о деятельности субъекта

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение №86 от 06.06.2018 года на 1 л. в 1 экз.
2. Отчет по определению расчетных величин пожарного риска №24/17/2-PP от 19.12.2017 года на 475 л. в 1 экз.
3. Письмо о направлении документов №364 от 20.06.2018 года на 57 листах в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора ОФГПН, государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» по пожарному надзору



А.Ю. Чураков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Лудовкина Наталья Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » июля 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Направление проверки отсутствует в связи с отсутствием информации о деятельности субъекта в адрес МБДОУ «Детский сад № 17. Водворская с/убеж. Детский сад № 334-3415 - 2018-08-2018

